Editorial

par **André-Claude LACOSTE**

Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires

28 mars 1979... Le monde apprend qu'un grave accident s'est produit à la centrale nucléaire de Three Mile Island aux Etats-Unis. Les questions sont nombreuses : quel est l'état du cœur du réacteur ? Quelles quantités de produits radioactifs ont été relâchées dans l'enceinte de confinement ? Une grave explosion d'hydrogène peut-elle survenir ? Faut-il évacuer les populations voisines ? Mais les experts ne peuvent pas donner de réponse fiable à nombre de ces questions et pour cause ! Les connaissances sur les accidents de fusion du cœur d'un réacteur à eau sont alors largement embryonnaires, ces accidents étant encore, malgré les conclusions du rapport RASMUSSEN diffusé quelques années plus tard, considérées comme "totalement hypothétiques". Certains experts estimeront pendant longtemps que le cœur du réacteur n'a pas fondu ; la réalité est autre ! Elle sera découverte au fur et à mesure des travaux de récupération et d'assainissement, qui montreront qu'en fait l'intégrité de la cuve du réacteur n'a pas été loin d'être rompue.

L'accident de Three Mile Island a conduit à la mise en place d'améliorations des installations. La probabilité des accidents avec fusion du cœur du réacteur a été diminuée et surtout leurs conséquences ont été réduites par des progrès concernant le confinement ultime des produits radioactifs.

Photo : Ph. DEMAIL

La catastrophe de Tchernobyl, certes d'une autre nature et survenant sur un autre type de réacteur, est alors venue faire prendre clairement conscience aux différents acteurs que le problème majeur de certains accidents graves ne serait peut-être pas la protection sanitaire immédiate des populations voisines (pour laquelle des dispositions adaptées doivent bien entendu être définies), mais bien plutôt les graves désordres qu'un accident de ce type pourrait entraîner sur l'alimentation et la vie des populations de contrées entières.

Cette constatation a conduit l'Autorité de sûreté à demander aux concepteurs et exploitants des pro-

chains réacteurs à eau qui pourraient être construits en France une amélioration notable de leur confinement. C'est bien sûr un objectif ambitieux, mais les travaux de recherche et développement menés depuis près de 20 ans ou en cours laissent à penser que cet objectif peut être atteint dans une continuité de conception par rapport aux réacteurs en exploitation.

Il était donc bon qu'un numéro de la revue RGN vienne faire le point de la situation en matière de recherche et développement concernant les accidents avec fusion du cœur d'un réacteur à eau, au moment où sont discutées les options retenues en la matière par le projet franco-allemand EPR.