PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES EXTRÊMES ET SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Présentation

Dans le domaine de la sûreté nucléaire, on entend par “agressions externes” tout évènement d'origine extérieure à l'installation et susceptible d'avoir un effet néfaste sur son fonctionnement ou son exploitation. Elles peuvent être d'origine naturelle ou liées aux activités humaines extérieures. Les chutes d'avion, les risques liés à l'environnement industriel sont des exemples d'agressions externes consécutives à l'activité humaine. Les séismes, les phénomènes climatiques extrêmes sont des exemples d'agressions externes d'origine naturelle.

Ces phénomènes naturels (inondations, grands froids, foudre, canicule,...) pris en compte dans la conception ou l'exploitation des installations peuvent être d'amplitude exceptionnelle, affecter des matériels redondants, concerner la totalité d'un site nucléaire voire avoir un impact sur toute une région, rendant ainsi difficile la gestion de la situation résultante.

Les évènements de la fin de l'année 1999 nous ont rappelé que même dans des régions de climat tempéré, l'atmosphère pouvait présenter un comportement extrême.

Les services de Météo France n'ont cessé de faire progresser leurs travaux de recherche pour améliorer la compréhension intime de ces phénomènes météorologiques extrêmes. La prévision est en progression constante grâce au développement des connaissances et des outils.

La démarche générale retenue face à un risque d'agression externe d'origine naturelle consiste à caractériser l'intensité de cette agression et à prendre les dispositions correspondantes pour en limiter les conséquences.

Les situations à considérer pour la protection de l'installation (ou “aléas”) sont définies à l'aide d'études historiques. Si la période d'observation est trop courte, l'extrapolation par des méthodes statistiques permet leur caractérisation.

Les phénomènes climatiques extrêmes sont susceptibles de conduire à des conséquences néfastes sur la sûreté des installations nucléaires : dégradation des structures, indisponibilité d'équipements, menaces pour la source froide ou pour les alimentations électriques externes et risques de rejets dans l'environnement.

La démonstration de sûreté doit prendre en compte tous les effets potentiels pour concevoir et dimensionner au mieux les dispositions de protection (dispositions matérielles, dispositions organisationnelles, systèmes d'alerte). La suffisance des actions prises fait ensuite l'objet d'un examen approfondi par les autorités de sûreté et leur appui technique.

Ces différents aspects ont fait l'objet d'une journée d'études organisée par la Section technique ST4 “Sûreté, Protection de l'Environnement” de la SFEN le 23 janvier 2008, dont les principales présentations sont reprises dans ce numéro de la RGN.

Jean-Luc CHAMBON

Secrétaire de la Section technique “Sûreté, Protection de l'Environnement”